

PLANTA BAIXA.
DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS.
ESCALA : 1/50

QUADRO DE CARGAS (W).

CIRCUITOS	LAMP.	TOMADAS				Nº PONTOS	CARGAS (W)	COND. (mm²)	PROT. (A)
	100	100	300	2.000	5.500				
1	5	6	-	-	-	11	1.100	2,5	15
2	-	-	-	-	1	1	5.500	4,0	30
3	-	-	-	1	-	1	2.000	2,5	20
TOTAL	5	6	-	1	1	13	8.600	10,0	50
ENTRADA DERIV. DA TRIFASICA									

CONVENÇÕES :

- PONTO DE LUZ NO TETO.
- PONTO DE LUZ NA PAREDE.
- INTERRUPTOR SIMPLES.
- INTERRUPTOR DUPLO.
- TOM. DE CORR. h = 30, 110 OU 210cm, DO PISO PRONTO.
- CD — CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO.
- ELETRODUTO P/ PISO, PAREDE OU FORRO.
- FIOS EM ELETRODUTO (neutro, fase, retorno e aterramento).

AIRTON - Desenho de Projetos
airton_machado@outlook.com.br
Fone : (55) 9 9959 - 4571

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAI.
AMPLIAÇÃO DA CRECHE CRIANÇA FELIZ
RUA MILITÃO PEREIRA, 661 - BARRA DO QUARAI / RS

PREFEITO MUNICIPAL	IAD CHOLI	
SECRETARIO DE EDUCAÇÃO	SIDNEI LUIZ SILVA	
PROJETO EXECUÇÃO	CLAUDIO COVOLO, ENGº. CIVIL - CREA / RS 008610.	

ASSUNTO
PROJETO ELÉTRICO.
PLANTA BAIXA - DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS, CONVENÇÕES E QUADRO DE CARGAS (W)

ESCALA :	ÁREA :	DATA :	DESENHO :	
1/50	48,80m²	AGOSTO/2020	AIRTON	ÚNICA