




QUADRO DE CARGAS

Circuito	Lâmpadas		Tomadas		Pto Luz	Carga W	Cond. mm²	Disj. A
	100W	180W	100W	180W				
01	7		9		16	1600	2,5	15
16								
02				1	1	1800	2,5	20
17								
03	7		6		13	1300	2,5	15
18								
04				1	1	1800	2,5	20
19								
05	4		7		11	1100	2,5	15
20								
06	4		8		12	1200	2,5	15
21								
07				1	1	1800	2,5	20
22								
08				1	1	1800	2,5	20
23								
09				1	1	1800	2,5	20
24								
10				1	1	1800	2,5	20
11	3		7		10	1000	2,5	15
12				1	1	1800	2,5	20
13				1	1	1800	2,5	20
14	21				21	2100	4,0	20
Total	46	37	8	91		22700	10,0	50
Alimentação Trifásica								



Obra: Administração da Secretaria de Saúde
Local e endereço: Rua Saldanha Marinho 19, Barra do Quaraí-RS

Proprietário: *Paulo Afonso Ribeiro*
Prefeitura Municipal da Barra do Quaraí - RS
Iad Cyllí - Prefeito Municipal

Projetos: *Paulo Afonso Ribeiro*
CREA 60.746

Assunto: **Planta Elétrica**

Prancha: **E01**

Área	Área do terreno:	Data:	Desenho:
Escala	250,28m²	Jan/2016	Everton Paes