



Situação e localização



Detalhe caixa de medição




Medição, fachada principal

Obra: Administração da Secretaria de Saúde
Local e endereço: Rua Saldanha Marinho 19. Barra do Quaraí-RS

Proprietário: *P. L. Saldanha Marinho*
Prefeitura Municipal da Barra do Quaraí - RS
Ed Choli - Prefeito Municipal

Projetos: *Paulo Afonso Ribeiro*
Paulo Afonso Ribeiro
CREA 60.746

| | | | | | |
|--|----------|------------------|------------|--------------|------------|
| Assunto: Medição, detalhe medidor e localização | | | | | Prancha: |
| Escala | Área | Área do terreno: | Data: | Desenho: | E02 |
| SEM ESCALA | 250,28m² | | JUNHO/2016 | Everton Paes | |
| | | | | | ELÉTRICO |



Não pode ser executado, devido ao prazo.

AES Sul - LIBERAÇÃO DE PROJETOS - LIBERAÇÃO DE PROJETOS
() SEM RESSALVAS, (X) COM RESSALVAS
() VIA FISCAL, (X) VIA INTERESSADO, (X) VIA EXPEDIENTE
Solicitação do cliente nº: 52016.00.1323 El nº: 52016.00.03001
LIBERAÇÃO DE CARGA - Solicitação nº: 52016.00.7972
() LIBERADA, (X) NÃO LIBERADA, (X) REQUER OBRA PARA LIBERAÇÃO, () NÃO APLICÁVEL
Assinatura: *Paulo Afonso Ribeiro* Liberado em: 15/09/2016
Resp. Liberação: Francisco Oliveira Silva CREA: RS146663 RE: AES13710

Informações Relevantes
Validade do Projeto - O presente projeto será válido pelo prazo máximo de dois anos, contados a partir da data da sua liberação. Após o término deste prazo para execução da obra, será necessário representar um projeto atualizado com relação às condições do local da obra e atendendo aos procedimentos de apresentação e as normas técnicas vigentes na Distribuidora.
Execução - A AES Sul não aceitará divergências entre o especificado no projeto e o executado em campo, sendo de responsabilidade exclusiva do executor e do responsável técnico as adequações porventura constatadas quando da fiscalização pela AES Sul.
As informações não apresentadas no projeto e que impeçam o atendimento integral às normas técnicas e de segurança da distribuidora serão impedimento para a aprovação da obra, respondendo o responsável técnico nos termos da legislação aplicável pelas situações de risco causadas por divergências entre o executado e o projetado.
Liberação de Carga (aplicável somente para projetos de quadro de medidores) - A liberação de carga que é requisito para o fornecimento de energia necessita estudo de rede feito pela distribuidora. O referido estudo deve ser solicitado a AES Sul com duzentos e dez dias de antecedência da conclusão da obra. A não solicitação do estudo e os eventuais transtornos pela não tramitação da liberação da carga no prazo acima estabelecido serão de exclusiva responsabilidade do responsável técnico e do executor da obra.
Liberação AES Sul - Eventuais equívocos na interpretação dos projetos e que motivem as suas liberações não eximem o responsável técnico e o executor do atendimento integral o RIC de MT, RIC de BT e as normas técnicas vigentes.
Atualizações de Procedimentos e Normas Técnicas - Lembramos que é de responsabilidade das empresas projetistas o acesso periódico ao site da AES Sul (www.aessul.com.br) para atualização aos procedimentos e normas técnicas que deverão ser atendidos no âmbito dos projetos elétricos.

Prefeitura Municipal da Barra do Quaraí
Secretaria de saúde da Barra do Quaraí
Projeto de montagem e instalação do quadro de medidores

P. L. Saldanha Marinho
Proprietário
Paulo Afonso Ribeiro
Resp. técnico